

Nr.	Gefährdung	Risiko			Schutzziele	Maßnahme(n)	verantwortlich	Termin	erl.
		W	S	R					
<b>mechanische Gefährdung</b>									
	<b>Stolpern</b>	2	2	4	Verminderung der Stolpergefahr	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ausreichend große, ebene, Rutschemmende und Tragfähige Stufen mit gleichen Abstand</li> <li>- tragen von geeigneten Schuhwerk</li> <li>- Bei Einsätzen nutzen von alternativ Wege ( Tore, Seiteneingang)</li> <li>- Transport von Gegenständen über die Stufen nur zu zweit !</li> <li>- kleine "Sachen" die den Blick zu den Stufen nicht versperren dürfen alleine Transportiert werden!</li> <li>- kein Abstellen oder Lagern von Gegenständen auf den Stufen oder davor</li> <li>- besondere Sicherungsmaßnahmen treffen (Gefahrenmarkierung anbringen)</li> </ul>	Benutzer, Feuerwehrmann, "jeder"		
	<b>Rutschen &amp; Ausrutschen</b>	2	2	4	verhindern der Rutschgefahr	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwendung von Rutschhemmenden Materialien (Stufenbelag)</li> <li>- verschmutzte Schuhsohlen reinigen</li> <li>- Anbringen von Antirutschstreifen</li> <li>- Reinigung ohne Wischwachs/Neutralreiniger</li> <li>- Rutschhemmendes Schuhwerk tragen</li> </ul>	Benutzer, Feuerwehrmann, "jeder"		
	<b>Abstürzen</b>	2	2	4	Verhinderung der Absturzgefahr	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Türe zur Treppe immer Geschlossen halten</li> <li>- Warnmakierung an Wand und Stufen</li> <li>- Treppengeländer oder Halte-Einrichtung anbringen</li> <li>- Warntafel Absturzgefahr (Piktogramme)</li> <li>- keine Plakate oder Informationstafeln in Stufennähe</li> <li>- regelmäßig auf die Gefahr hinweisen ( monatlich)</li> <li>- Absturzkanten durch nicht Ortsfeste Einrichtungen Sperren ( Mülltonne, Schrank, etc.)</li> </ul>	Benutzer, Feuerwehrmann, "jeder"  Absturzsicherung: Kommandat		
<b>Gefährdung durch zusätzliche Bedingungen</b>									
	<b>Verkehr</b>	1	1	1	verhinderung der Gefahr durch heraus fahrendes Fahrzeug	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in dieser Zeit Treppe nicht nutzen</li> <li>- alternativ Wege nutzen</li> <li>- Sichere Wege auf Boden aufzeichnen (Geh wege, Abstellplätze, etc.)</li> </ul>	Benutzer, Feuerwehrmann, "jeder"		
	<b>Reinigung der Stufen</b>	2	2	4	Nicht benutzen einer "nassen" gewischten Treppe und geeignete Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in dieser Zeit Treppe nicht nutzen</li> <li>- alternativ Wege nutzen</li> <li>- kenntlich machen einer frisch gewischten Treppe</li> <li>- Benutzung geeigneter Reinigungsmittel (kein "Wischwachs" /Reinigungskomposit)</li> </ul>	Benutzer, <b>Reinigungspersonal</b> Feuerwehrmann, "jeder"		

Nr.	Gefährdung	Risiko			Schutzziele	Maßnahme(n)	verantwortlich	Termin	erl.
		W	S	R					
	<b>Lichtverhältnisse</b>	3	2	6	Gute Ausleuchtung des Gefahrenbereichs	- für gute Ausleuchtung der Treppe sorgen - automatische Beleuchtung (Bewegungsmelder) - für Blendfreiheit sorgen (Sonne, Beleuchtungseinrichtung)	Benutzer, Feuerwehrmann, "jeder"		
<b>Psychische Belastungen</b>									
	<b>Stress</b>	3	1	3	Stressvermeidung Verhinderung von Panikreaktionen	- Vorgabe eines sicheren Weg für Einsätze - einzelne Treppennutzung (kein Laufgruppe bilden)	Kommandant		
<b>Gefährdung durch Organisationsmängel</b>									
	<b>Defizit bei Unterweisungs-, Unterrichts-, Ermittlungs- und Prüfpflichten</b>	1	1	1	Sichere Benutzbarkeit der Stufenanlage & Gefahrenbeseitigung	- regelmäßig auf Gefahren hinweisen ( Unterweisung) - auf sichere Alternativwege hinweisen - regelm. Die Trittsicherheit feststellen und ggf. Maßnahmen ergreifen - Mängel, Gefahren, beinahe Unfall, Unfälle an Kommandat weiter geben (S6-Houskepping)	Kommandant, Sicherheitsbe- auftragter; Komunne		
	<b>Nichteinhaltung vom getroffenen Sicherheitsmassnahmen</b>	1	1	1	regelmäßige Unterweisung mit Hinweis auf die Gefahren und Verhalten	- Einsicht vermitteln, die Treppe nur ohne Hast zu nutzen! - Vermittlung vom UVV Treppen - Nutzung und Verhalten	Kommandant Sicherheitsbe- auftragter d. Fw. Ausbilder in d. Fw.		
	<b>Wirksamkeitsprüfung</b>	2	2	4	Neu Gefahrenarten und Schwerpunkte erfassen und korrigieren	- Prüfen auf Wirksamkeit und bedarfsgerechte Anpassung - Veränderungen in Gefahrenbeurteilung einarbeiten - Beurteilung aktuell halten !!! - durch "fremde" andere prüfen lassen (z.B. anderer Kdt, SBI, ..., Sicherheitsfachkraft)	Kommandant		